

ZESTAWIENIE FILTRÓW HEPA [H13 I H14]

Lp	Poziom	Nazwa pomieszczenia/numer	Wymiary filtra	Klasa filtra	Ilość [szt]
1	-2	018B	305x305x68	H13	1
2	0	43	305x305x68	H13	1
3	0	44	305x305x68	H13	1
4	0	46	305x305x68	H13	1
5	0	48	305x305x68	H13	1
6	0	49	305x305x68	H13	1
7	0	50	305x305x68	H13	1
8	0	59	305x305x68	H13	1
9	0	84	305x305x68	H13	1
10	0	89	305x305x68	H13	1
11	0	95	305x305x68	H13	1
12	0	96	305x305x68	H13	1
13	0	99	305x305x68	H13	1
14	+1	148	305x305x68	H13	1
15	+1	151	305x305x68	H13	1
16	+1	152	305x305x68	H13	1
17	+1	153	305x305x68	H13	1
18	+1	155	305x305x68	H13	1
19	+1	156	305x305x68	H13	1
20	+1	157	305x305x68	H13	1
21	+1	158	305x305x68	H13	1
22	+1	173	305x305x68	H13	1
23	+2	249	305x305x68	H13	1
24	+2	250	305x305x68	H13	1
25	+2	252	305x305x68	H13	1
26	+2	253	305x305x68	H13	1
27	+2	254	305x305x68	H13	1
28	+2	255	305x305x68	H13	1
29	+2	270	305x305x68	H13	1
30	+3	308	305x305x68	H13	1
31	+3	308	305x305x68	H13	1
32	+3	309	305x305x68	H13	1
33	+3	309	305x305x68	H13	1
34	+3	310	305x305x68	H13	1
35	+3	310	305x305x68	H13	1
36	+3	311	305x305x68	H13	1
37	+3	316	305x305x68	H13	1
38	+3	317	305x305x68	H13	1
39	+3	319	305x305x68	H13	1
40	+3	320	305x305x68	H13	1
41	+3	345	305x305x68	H13	1
42	+3	361	305x305x68	H13	1
43	+3	362	305x305x68	H13	1
44	+1	170A	305x305x68	H13	1
45	0	90	305x305x68	H13	1
46	0	55	305x305x68	H13	1
47		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13	1

48		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13	1
49		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13	1
50	+2	278	305x610x80	H13	1
51	+2	278	305x610x80	H13	1
52	+2	Sala operacyjna 10	305x610x80	H13	1
53	+2	Sala operacyjna 10	305x610x80	H13	1
54	0	Sala R lewa	305x610x80	H13	1
55	0	Sala R lewa	305x610x80	H13	1
56	0	Sala R prawa	305x610x80	H13	1
57	0	Sala R prawa	305x610x80	H13	1
58	+1	183	305x610x80	H13	1
59	+1	183	305x610x80	H13	1
60		Sala operacyjna G2	457x202x78	H14	1
61		Sala operacyjna G2	457x202x78	H14	1
62	-2	024	457x457x68	H13	1
63	-2	031	457x457x68	H13	1
64	-2	032	457x457x68	H13	1
65	-2	034	457x457x68	H13	1
66	-2	035	457x457x68	H13	1
67	-2	040	457x457x68	H13	1
68	-2	041	457x457x68	H13	1
69	0	45	457x457x68	H13	1
70	0	45	457x457x68	H13	1
71	0	45	457x457x68	H13	1
72	0	45	457x457x68	H13	1
73	-2	049	457x457x68	H13	1
74	-2	049	457x457x68	H13	1
75	-2	050	457x457x68	H13	1
76	0	53	457x457x68	H13	1
77	0	54	457x457x68	H13	1
78	0	55	457x457x68	H13	1
79	-2	056	457x457x68	H13	1
80	0	63	457x457x68	H13	1
81	0	64	457x457x68	H13	1
82	0	65	457x457x68	H13	1
83	+1	142	457x457x68	H13	1
84	+1	149	457x457x68	H13	1
85	+1	164	457x457x68	H13	1
86	+1	168	457x457x68	H13	1
87	+1	174	457x457x68	H13	1
88	+1	174	457x457x68	H13	1
89	+1	174	457x457x68	H13	1
90	+1	174	457x457x68	H13	1
91	+1	174	457x457x68	H13	1
92	+1	184	457x457x68	H13	1
93	+2	210	457x457x68	H13	1
94	+2	234	457x457x68	H13	1
95	+2	235	457x457x68	H13	1
96	+2	238	457x457x68	H13	1
97	+2	247	457x457x68	H13	1

98	+2	248	457x457x68	H13	1
99	+2	248	457x457x68	H13	1
100	+2	266	457x457x68	H13	1
101	+2	267	457x457x68	H13	1
102	+2	271	457x457x68	H13	1
103	+2	271	457x457x68	H13	1
104	+2	271	457x457x68	H13	1
105	+3	305	457x457x68	H13	1
106	+3	311	457x457x68	H13	1
107	-2	018A	457x457x68	H13	1
108	-2	043A	457x457x68	H13	1
109	+1	149A	457x457x68	H13	1
110	+1	149A	457x457x68	H13	1
111	+1	Komora dostaw sterylnych-150	457x457x68	H13	1
112	+1	147	457x457x68	H13	1
113	+1	Sala operacyjna 1	457x457x68	H13	1
114	+2	Sala operacyjna 10	457x457x68	H13	1
115	+2	Sala operacyjna 10	457x457x68	H13	1
116	+2	Sala operacyjna 11	457x457x68	H13	1
117	+2	Sala operacyjna 12	457x457x68	H13	1
118	+1	Sala operacyjna 2	457x457x68	H13	1
119	+1	Sala operacyjna 3	457x457x68	H13	1
120	+1	Sala operacyjna 4	457x457x68	H13	1
121	+1	Sala operacyjna 5	457x457x68	H13	1
122	+1	Sala operacyjna 6	457x457x68	H13	1
123	+2	Sala operacyjna 7	457x457x68	H13	1
124	+2	Sala operacyjna 8	457x457x68	H13	1
125	+2	Sala operacyjna 9	457x457x68	H13	1
126	0	Sala operacyjna A	457x457x68	H13	1
127	0	Sala operacyjna B	457x457x68	H13	1
128	0	Sala operacyjna C	457x457x68	H13	1
129	+1	169	457x457x68	H13	1
130	+1	171	457x457x68	H13	1
131	+1	143	457x457x68	H13	1
132	+1	146	457x457x68	H13	1
133		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14	1
134		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14	1
135		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14	1
136		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14	1
137	0	10	535x535x68	H13	1
138	0	10	535x535x68	H13	1
139	0	10	535x535x68	H13	1
140	0	10	535x535x68	H13	1
141	-2	028	535x535x68	H13	1
142	-2	033	535x535x68	H13	1
143	-2	036	535x535x68	H13	1
144	-2	055	535x535x68	H13	1
145	0	63	535x535x68	H13	1
146	0	67	535x535x68	H13	1
147	0	68	535x535x68	H13	1

148	+1	136	535x535x68	H13	1
149	+1	165	535x535x68	H13	1
150	+1	168	535x535x68	H13	1
151	+1	172	535x535x68	H13	1
152	+1	182	535x535x68	H13	1
153	+2	243	535x535x68	H13	1
154	+2	261	535x535x68	H13	1
155	+2	262	535x535x68	H13	1
156	+2	265	535x535x68	H13	1
157	+2	268	535x535x68	H13	1
158	+2	277	535x535x68	H13	1
159	+2	279	535x535x68	H13	1
160	+3	351	535x535x68	H13	1
161	+3	360	535x535x68	H13	1
162	+3	321	535x535x68	H13	1
163	+3	312	535x535x68	H13	1
164	+3	312	535x535x68	H13	1
165	+1	137	535x535x68	H13	1
166	0	55	535x535x68	H13	1
167	+2	240	535x535x68	H13	1
168	+2	239	535x535x68	H13	1
169	0	59	535x535x68	H13	1
170		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
171		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
172		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
173		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
174		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
175		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13	1
176		Sala operacyjna G2 - śluza	575x575x78	H14	1
177		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
178		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
179		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
180		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
181		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
182		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
183		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
184		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
185		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
186		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14	1
187		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 1	610x305x292	H13	1
188		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 1	610x305x292	H13	1
189		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 2	610x305x292	H13	1
190		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 2	610x305x292	H13	1
191		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 3	610x610x292	H13	1
192	-2	024	610x610x68	H13	1
193	-2	027	610x610x68	H13	1
194	-2	027	610x610x68	H13	1
195	-2	027	610x610x68	H13	1
196	-2	027	610x610x68	H13	1
197	-2	027	610x610x68	H13	1

198	-2	027	610x610x68	H13	1
199	-2	030	610x610x68	H13	1
200	-2	030	610x610x68	H13	1
201	-2	030	610x610x68	H13	1
202	-2	030	610x610x68	H13	1
203	-2	042	610x610x68	H13	1
204	-2	042	610x610x68	H13	1
205	-2	042	610x610x68	H13	1
206	-2	042	610x610x68	H13	1
207	-2	042	610x610x68	H13	1
208	-2	042	610x610x68	H13	1
209	-2	042	610x610x68	H13	1
210	-2	042	610x610x68	H13	1
211	-2	042	610x610x68	H13	1
212	+1	127	610x610x68	H13	1
213	+1	127	610x610x68	H13	1
214	+1	127	610x610x68	H13	1
215	+1	127	610x610x68	H13	1
216	+1	127	610x610x68	H13	1
217	+1	127	610x610x68	H13	1
218	+2	226	610x610x68	H13	1
219	+2	226	610x610x68	H13	1
220	+2	226	610x610x68	H13	1
221	+2	226	610x610x68	H13	1
222	+2	226	610x610x68	H13	1
223	+2	226	610x610x68	H13	1
224	+3	306	610x610x68	H13	1
225	+3	306	610x610x68	H13	1
226	+3	306	610x610x68	H13	1
227	+3	306	610x610x68	H13	1
228	+3	306	610x610x68	H13	1
229	+3	306	610x610x68	H13	1
230	+3	306	610x610x68	H13	1
231	+3	306	610x610x68	H13	1
232	+3	306	610x610x68	H13	1
233	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
234	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
235	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
236	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
237	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
238	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
239	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
240	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
241	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
242	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
243	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
244	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
245	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
246	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13	1
247	+3	346	610x610x68	H13	1

248	+3	313	610x610x68	H13	1
249	+3	313	610x610x68	H13	1
250	+3	314	610x610x68	H13	1
251	+3	314	610x610x68	H13	1
252	+3	315	610x610x68	H13	1
253	+3	315	610x610x68	H13	1
254	+3	318	610x610x68	H13	1
255	+3	318	610x610x68	H13	1
256	+2	Pomieszczenie rezonansu	610x610x68	H13	1
257	+2	Pomieszczenie rezonansu	610x610x68	H13	1
258	-2	048	610x610x68	H13	1
259	-2	029	610x610x68	H13	1
260	-2	042	610x610x68	H13	1
261	0	31	610x610x68	H13	1
262	0	31	610x610x68	H13	1
263	0	31	610x610x68	H13	1
264	+1	183	610x610x80	H13	1
265	+1	183	610x610x80	H13	1
266	+1	183	610x610x80	H13	1
267	+1	183	610x610x80	H13	1
268	+2	278	610x610x80	H13	1
269	+2	278	610x610x80	H13	1
270	+2	278	610x610x80	H13	1
271	+2	278	610x610x80	H13	1
272	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
273	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
274	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
275	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
276	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
277	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
278	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
279	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
280	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
281	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
282	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
283	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
284	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13	1
285	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13	1
286	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13	1
287	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13	1
288	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13	1
289	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
290	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
291	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
292	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
293	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
294	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
295	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
296	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
297	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1

298	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
299	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
300	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
301	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13	1
302	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
303	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
304	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
305	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
306	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
307	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
308	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
309	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
310	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
311	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
312	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
313	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
314	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13	1
315	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
316	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
317	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
318	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
319	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
320	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
321	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
322	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
323	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
324	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
325	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13	1
326	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
327	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
328	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
329	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
330	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
331	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
332	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
333	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
334	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
335	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
336	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13	1
337	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
338	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
339	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
340	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
341	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
342	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
343	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
344	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
345	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
346	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1
347	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13	1

348	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
349	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
350	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
351	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
352	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
353	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
354	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
355	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
356	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
357	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
358	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13	1
359	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
360	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
361	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
362	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
363	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
364	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
365	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
366	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
367	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
368	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
369	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13	1
370	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
371	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
372	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
373	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
374	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
375	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
376	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
377	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
378	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
379	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
380	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13	1
381	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
382	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
383	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
384	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
385	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
386	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
387	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
388	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
389	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
390	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
391	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13	1
392	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
393	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
394	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
395	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
396	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
397	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1

398	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
399	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
400	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
401	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
402	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13	1
403	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
404	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
405	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
406	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
407	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
408	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
409	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
410	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
411	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
412	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
413	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13	1
414	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
415	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
416	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
417	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
418	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
419	0	Sala R lewa	610x610x80	H13	1
420	0	Sala R lewa	610x610x80	H13	1
421	0	Sala R lewa	610x610x80	H13	1
422	0	Sala R lewa	610x610x80	H13	1
423	0	Sala R prawa	610x610x80	H13	1
424	0	Sala R prawa	610x610x80	H13	1
425	0	Sala R prawa	610x610x80	H13	1
426	0	Sala R prawa	610x610x80	H13	1
427	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
428	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
429	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
430	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
431	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
432	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
433	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
434	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
435	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
436	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
437	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13	1
438	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
439	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
440	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
441	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
442	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
443	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
444	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
445	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13	1
				RAZEM	445