



PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kontrola okresowa stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Kontrola okresowa efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 12Kw.

Pytanie nr 1:

Czy pomiary z analizy spalin należy wliczyć w koszty oferty, czy zostaną przekazane?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca musi wykonać analizę spalin.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszczacie Państwo składanie ofert częściowych, tj. wyłącznie na przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy składania ofert częściowych.

Pytanie nr 3:


Czy w czasie wykonywania kontroli będzie możliwa praca grzewcza kotłów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4:

Czy dokumentacja ogrzewanych budynków zawiera informacje o zapotrzebowaniu na ciepło i moc cieplną.

Odpowiedź: Tak .

Z-ca Kierownika
Działu Utrzymania Infrastruktury

mgr inż. Tomasz Grochowski