



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR. ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY 1937

ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM.A. JURASZA W BYDGOSZCZY
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
telefon/ fax: 5258544140

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 ze zm.)

na:

usługa: Usługa wymiany ,walidacji i utylizacji filtrów absolutnych HEPA

Nr Pozycji z PZP: 149/2018

AKCEPTUJE KIEROWNIK
KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
Z-ca Kierownika
Działu Utrzymania Infrastruktury

Dyrektor
ds. Technicznych i Eksploatacji
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Z upoważnienia Dyrektora
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

mgr inż. Tomasz Grochowski
mgr inż. Magdalena Marcinik
prof. dr hab. inż. med. Jacek Manitius

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/usługa/robota ~~budowlana~~ Usługa wymiany ,walidacji i utylizacji filtrów absolutnych HEPA
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 42514310-8 filtry powietrza

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2018r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Załączenie do oferty kopii aktualnego certyfikatu wzorcowania urządzenia do pomiaru szczelności filtrów absolutnych, ważnego dla okresu wykonania umowy,

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZAM/20... Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
4. Adres do korespondencji:

- Fax: 525854072
- E-mail: m.potocki@jurasza.pl

5. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej SU nr 1
- 2) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, jednocześnie zmieniając termin otwarcia ofert.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest **Marek Potocki**:

7. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej SU nr 1, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na **stronie internetowej jurasza.umk.pl**
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
6. **Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**
 - a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - b) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na stronie www.jurasza.pl1 dzień przed upływem terminu otwarcia ofert. Zmiana oferty winna być oznaczona tak, jak oferta w tytule : „ZMIANA OFERTY”.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin i miejsce składania ofert

- 1) Termin składania ofert: do dnia 27.09.2018. do godz. 11:00
- 2) Oferty należy składać na stronie internetowej Szpitala: www.jurasza.pl
- 3) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
- 4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania:

- 1) Termin otwarcia ofert: 27.09.2018 do godz. 12:00;
- 2) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 4.10.2018r.
- 3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
- 4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – znaczenie kryterium – 100 %

2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100.

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających

IX. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, WYJAŚNIANIE RAŻĄCO NISKIEJ CENY, SKŁADANIE OFERT DODATKOWYCH, INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, lub uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczbę punktów.
3. Zamawiający może, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, żądać od Wykonawców, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU:

1. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
2. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w rozdziale IX ust. 3,
3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
4. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu lub w danej części zamówienia.

XI. PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, za zgodą Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr1 im. dr .A. Jurasza,
3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale IX ust. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

1. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, itp.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922) Zamawiający informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych,

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

Szczegółowy Opis Zamówienia

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje za wynagrodzeniem do realizacji zobowiązanie do wykonania usług w zakresie: wymiany, walidacji i utylizacji filtrów absolutnych HEPA.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 2.5. zabezpieczenia pomieszczeń w czasie wykonywania prac a w szczególności zabezpieczenia urządzeń medycznych,
 - 2.6. zdemontowania 445 filtrów absolutnych,
 - 2.7. Przeprowadzenia przeglądu komór laminarnych, nawiewników sufitowych z wypływem laminarnym, nawiewników z filtrem absolutnym
 - 2.8. montażu dostarczonych przez Zamawiającego filtrów absolutnych w ilości 445 szt., zgodnie zestawieniem z pkt. 4.
 - 2.9. przeprowadzenia walidacji zamontowanych filtrów absolutnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i dostarczyć sporządzoną dokumentację Zamawiającemu ,
 - 2.10. Wywozu i utylizacji zdemontowanych filtrów w ilości 445 szt. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2.11. doprowadzenia do stanu pierwotnego pomieszczeń, w których będą wykonywane prace dotyczące wymiany filtrów.
3. Istotne warunki zamówienia
 - a) Dokładny termin wymiany filtrów w poszczególnych pomieszczeniach wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem ds. Pielęgniarstwa Zespołu Sal Operacyjnych lub upoważnionym przez w/w Kierownika personel medyczny.
 - b) Czas realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy
 - c) Czas zakończenia prac 45 dni od dnia podpisania umowy
 - b) dostarczenie kopii aktualnego certyfikatu wzorcowania urządzenia do pomiaru szczelności filtrów absolutnych, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ważnego dla okresu wykonania umowy,

4. Zestawienie filtrów

Nr fabryczny	Poziom	Nazwa pomieszczenia/numer	Wymiary filtra	Klasa filtra
11486	-2	018B	305x305x68	H13
11477	0	43	305x305x68	H13
11496	0	44	305x305x68	H13
11498	0	46	305x305x68	H13
11481	0	48	305x305x68	H13
11480	0	49	305x305x68	H13
11482	0	50	305x305x68	H13
11470	0	59	305x305x68	H13
11458	0	84	305x305x68	H13
11457	0	89	305x305x68	H13
11455	0	95	305x305x68	H13
11478	0	96	305x305x68	H13
11479	0	99	305x305x68	H13
11497	+1	148	305x305x68	H13
11491	+1	151	305x305x68	H13
11494	+1	152	305x305x68	H13
11456	+1	153	305x305x68	H13
11467	+1	155	305x305x68	H13

11500	+1	156	305x305x68	H13
11499	+1	157	305x305x68	H13
11468	+1	158	305x305x68	H13
11476	+1	173	305x305x68	H13
11472	+2	249	305x305x68	H13
11474	+2	250	305x305x68	H13
11473	+2	252	305x305x68	H13
11460	+2	253	305x305x68	H13
11471	+2	254	305x305x68	H13
11459	+2	255	305x305x68	H13
11475	+2	270	305x305x68	H13
11487	+3	308	305x305x68	H13
11489	+3	308	305x305x68	H13
11490	+3	309	305x305x68	H13
11486	+3	309	305x305x68	H13
11485	+3	310	305x305x68	H13
11484	+3	310	305x305x68	H13
11488	+3	311	305x305x68	H13
11461	+3	316	305x305x68	H13
11463	+3	317	305x305x68	H13
11483	+3	319	305x305x68	H13
11464	+3	320	305x305x68	H13
11462	+3	345	305x305x68	H13
11466	+3	361	305x305x68	H13
11465	+3	362	305x305x68	H13
11495	+1	170A	305x305x68	H13
11469	0	90	305x305x68	H13
	0	55	305x305x68	H13
583661		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13
853660		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13
583654		Sala operacyjna G1	305x610x292	H13
11890	+2	278	305x610x80	H13
11889	+2	278	305x610x80	H13
11888	+2	Sala operacyjna 10	305x610x80	H13
11887	+2	Sala operacyjna 10	305x610x80	H13
11892	0	Sala R lewa	305x610x80	H13
11893	0	Sala R lewa	305x610x80	H13
11894	0	Sala R prawa	305x610x80	H13
11895	0	Sala R prawa	305x610x80	H13
11886	+1	183	305x610x80	H13
11891	+1	183	305x610x80	H13
11901		Sala operacyjna G2	457x202x78	H14
11902		Sala operacyjna G2	457x202x78	H14
11534	-2	024	457x457x68	H13
11508	-2	031	457x457x68	H13
11507	-2	032	457x457x68	H13
11509	-2	034	457x457x68	H13

11510	-2	035	457x457x68	H13
11513	-2	040	457x457x68	H13
11514	-2	041	457x457x68	H13
11504	0	45	457x457x68	H13
11503	0	45	457x457x68	H13
11502	0	45	457x457x68	H13
11501	0	45	457x457x68	H13
11536	-2	049	457x457x68	H13
11505	-2	049	457x457x68	H13
11506	-2	050	457x457x68	H13
11530	0	53	457x457x68	H13
11529	0	54	457x457x68	H13
11531	0	55	457x457x68	H13
11512	-2	056	457x457x68	H13
11569	0	63	457x457x68	H13
11538	0	64	457x457x68	H13
11539	0	65	457x457x68	H13
11577	+1	142	457x457x68	H13
11516	+1	149	457x457x68	H13
11542	+1	164	457x457x68	H13
11591	+1	168	457x457x68	H13
11564	+1	174	457x457x68	H13
11521	+1	174	457x457x68	H13
11522	+1	174	457x457x68	H13
11523	+1	174	457x457x68	H13
11524	+1	174	457x457x68	H13
11543	+1	184	457x457x68	H13
11541	+2	210	457x457x68	H13
11546	+2	234	457x457x68	H13
11547	+2	235	457x457x68	H13
11557	+2	238	457x457x68	H13
11525	+2	247	457x457x68	H13
11526	+2	248	457x457x68	H13
11553	+2	248	457x457x68	H13
11518	+2	266	457x457x68	H13
11517	+2	267	457x457x68	H13
11556	+2	271	457x457x68	H13
11555	+2	271	457x457x68	H13
11554	+2	271	457x457x68	H13
11513	+3	305	457x457x68	H13
11544	+3	311	457x457x68	H13
11535	-2	018A	457x457x68	H13
11511	-2	043A	457x457x68	H13
11562	+1	149A	457x457x68	H13
11563	+1	149A	457x457x68	H13
11515	+1	Komora dostaw sterylnych-150	457x457x68	H13
11592	+1	147	457x457x68	H13

11532	+1	Sala operacyjna 1	457x457x68	H13
11520	+2	Sala operacyjna 10	457x457x68	H13
11519	+2	Sala operacyjna 10	457x457x68	H13
11558	+2	Sala operacyjna 11	457x457x68	H13
11545	+2	Sala operacyjna 12	457x457x68	H13
11568	+1	Sala operacyjna 2	457x457x68	H13
11548	+1	Sala operacyjna 3	457x457x68	H13
11549	+1	Sala operacyjna 4	457x457x68	H13
11552	+1	Sala operacyjna 5	457x457x68	H13
11566	+1	Sala operacyjna 6	457x457x68	H13
11561	+2	Sala operacyjna 7	457x457x68	H13
11527	+2	Sala operacyjna 8	457x457x68	H13
11528	+2	Sala operacyjna 9	457x457x68	H13
11540	0	Sala operacyjna A	457x457x68	H13
11533	0	Sala operacyjna B	457x457x68	H13
11537	0	Sala operacyjna C	457x457x68	H13
11567	+1	169	457x457x68	H13
11565	+1	171	457x457x68	H13
11551	+1	143	457x457x68	H13
11550	+1	146	457x457x68	H13
11899		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14
11900		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14
11897		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14
11898		Sala operacyjna G2	457x762x78	H14
11599	0	10	535x535x68	H13
11597	0	10	535x535x68	H13
11600	0	10	535x535x68	H13
11601	0	10	535x535x68	H13
11584	-2	028	535x535x68	H13
11594	-2	033	535x535x68	H13
11595	-2	036	535x535x68	H13
11596	-2	055	535x535x68	H13
11585	0	63	535x535x68	H13
11583	0	67	535x535x68	H13
11582	0	68	535x535x68	H13
11574	+1	136	535x535x68	H13
11590	+1	165	535x535x68	H13
11575	+1	168	535x535x68	H13
11593	+1	172	535x535x68	H13
11579	+1	182	535x535x68	H13
11560	+2	243	535x535x68	H13
11572	+2	261	535x535x68	H13
11573	+2	262	535x535x68	H13
11570	+2	265	535x535x68	H13
11571	+2	268	535x535x68	H13
11578	+2	277	535x535x68	H13
11580	+2	279	535x535x68	H13

11598	+3	351	535x535x68	H13
11586	+3	360	535x535x68	H13
11587	+3	321	535x535x68	H13
11589	+3	312	535x535x68	H13
11588	+3	312	535x535x68	H13
11576	+1	137	535x535x68	H13
	0	55	535x535x68	H13
11559	+2	240	535x535x68	H13
11581	+2	239	535x535x68	H13
	0	59	535x535x68	H13
AVDMPE540440172H13		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
AVDMPE540440172H13		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
AVDMPE540440172H13		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
AVDMPE540440172H13		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
AVDMPE540440172H13		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
		Okulistyka - 2 sale operacyjne	540x440x172	H13
11912		Sala operacyjna G2 - śluza	575x575x78	H14
11778		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
11777		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
11776		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
11814		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
11813		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
11812		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
03103		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
05944		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
05943		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
05942		Sala operacyjna G2 - duża sala OIOM	575x575x78	H14
583658		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 1	610x305x292	H13
583656		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 1	610x305x292	H13
583663		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 2	610x305x292	H13
547288		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 2	610x305x292	H13
11896		Kardiochirurgia - sala operacyjna nr 3	610x610x292	H13
11645	-2	024	610x610x68	H13
11644	-2	027	610x610x68	H13
11653	-2	027	610x610x68	H13
11652	-2	027	610x610x68	H13
11651	-2	027	610x610x68	H13
11650	-2	027	610x610x68	H13
11626	-2	027	610x610x68	H13
11627	-2	030	610x610x68	H13
11628	-2	030	610x610x68	H13
11629	-2	030	610x610x68	H13
11631	-2	030	610x610x68	H13
11602	-2	042	610x610x68	H13
11603	-2	042	610x610x68	H13
11604	-2	042	610x610x68	H13
11605	-2	042	610x610x68	H13

11614	-2	042	610x610x68	H13
11615	-2	042	610x610x68	H13
11616	-2	042	610x610x68	H13
11617	-2	042	610x610x68	H13
11642	-2	042	610x610x68	H13
11662	+1	127	610x610x68	H13
11663	+1	127	610x610x68	H13
11664	+1	127	610x610x68	H13
11665	+1	127	610x610x68	H13
11625	+1	127	610x610x68	H13
11766	+1	127	610x610x68	H13
11620	+2	226	610x610x68	H13
11621	+2	226	610x610x68	H13
11646	+2	226	610x610x68	H13
11647	+2	226	610x610x68	H13
11648	+2	226	610x610x68	H13
11649	+2	226	610x610x68	H13
11622	+3	306	610x610x68	H13
11609	+3	306	610x610x68	H13
11608	+3	306	610x610x68	H13
11607	+3	306	610x610x68	H13
11618	+3	306	610x610x68	H13
11623	+3	306	610x610x68	H13
11624	+3	306	610x610x68	H13
11630	+3	306	610x610x68	H13
11633	+3	306	610x610x68	H13
11658	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11659	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11660	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11661	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11610	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11611	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11612	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11613	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11619	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11634	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11636	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11637	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11641	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11690	+3	Intesywna terapia	610x610x68	H13
11606	+3	346	610x610x68	H13
11657	+3	313	610x610x68	H13
11656	+3	313	610x610x68	H13
11654	+3	314	610x610x68	H13
11655	+3	314	610x610x68	H13
11668	+3	315	610x610x68	H13
11667	+3	315	610x610x68	H13

11669	+3	318	610x610x68	H13
11666	+3	318	610x610x68	H13
11660	+2	Pomieszczenie rezonansu	610x610x68	H13
11661	+2	Pomieszczenie rezonansu	610x610x68	H13
11632	-2	048	610x610x68	H13
11635	-2	029	610x610x68	H13
11643	-2	042	610x610x68	H13
11638	0	31	610x610x68	H13
11639	0	31	610x610x68	H13
11640	0	31	610x610x68	H13
11702	+1	183	610x610x80	H13
11794	+1	183	610x610x80	H13
11795	+1	183	610x610x80	H13
11703	+1	183	610x610x80	H13
11796	+2	278	610x610x80	H13
11706	+2	278	610x610x80	H13
11705	+2	278	610x610x80	H13
11704	+2	278	610x610x80	H13
11881	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11882	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11883	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11865	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11718	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11717	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11716	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11707	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11708	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11709	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11868	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11867	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11866	+1	Sala operacyjna 1	610x610x80	H13
11728	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13
11729	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13
11695	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13
11696	+2	Sala operacyjna 10	610x610x80	H13
11697	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11761	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11762	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11763	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11758	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11759	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11760	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11725	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11726	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11727	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11685	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11684	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13

11683	+2	Sala operacyjna 11	610x610x80	H13
11756	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11757	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11701	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11676	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11675	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11674	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11722	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11723	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11724	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11823	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11822	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11821	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11755	+2	Sala operacyjna 12	610x610x80	H13
11864	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11863	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11860	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11862	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11861	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11698	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11699	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11700	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11832	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11831	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11830	+1	Sala operacyjna 2	610x610x80	H13
11804	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11793	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11792	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11791	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11788	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11779	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11790	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11799	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11798	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11797	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11803	+1	Sala operacyjna 3	610x610x80	H13
11754	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11753	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11817	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11816	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11815	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11800	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11801	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11802	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11710	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11711	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13
11712	+1	Sala operacyjna 4	610x610x80	H13

11869	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11870	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11871	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11848	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11849	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11850	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11827	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11828	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11829	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11721	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11720	+1	Sala operacyjna 5	610x610x80	H13
11719	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11752	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11731	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11732	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11733	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11694	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11693	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11692	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11713	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11714	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11715	+1	Sala operacyjna 6	610x610x80	H13
11782	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11783	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11784	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11770	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11771	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11772	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11686	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11687	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11688	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11671	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11672	+2	Sala operacyjna 7	610x610x80	H13
11773	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11774	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11775	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11769	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11768	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11767	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11781	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11780	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11779	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11671	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11730	+2	Sala operacyjna 8	610x610x80	H13
11740	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11741	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11742	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13

11749	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11750	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11751	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11680	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11681	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11682	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11885	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11884	+2	Sala operacyjna 9	610x610x80	H13
11806	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11807	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11808	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11785	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11786	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11787	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11872	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11873	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11874	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11880	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11879	0	Sala operacyjna A	610x610x80	H13
11845	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11691	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11960	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11689	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11875	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11679	0	Sala R lewa	610x610x80	H13
11678	0	Sala R lewa	610x610x80	H13
11677	0	Sala R lewa	610x610x80	H13
11878	0	Sala R lewa	610x610x80	H13
11805	0	Sala R prawa	610x610x80	H13
11765	0	Sala R prawa	610x610x80	H13
11764	0	Sala R prawa	610x610x80	H13
11670	0	Sala R prawa	610x610x80	H13
11734	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11735	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11736	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11739	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11738	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11737	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11833	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11834	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11835	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11846	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11847	0	Sala operacyjna C	610x610x80	H13
11876	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11877	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11746	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11747	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13

11748	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11820	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11819	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13
11818	0	Sala operacyjna B	610x610x80	H13