

data: .....



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1**  
**IM. DR. ANTONIEGO JURASZA**  
**W BYDGOSZCZY 1937**

Dotyczy postępowania do 30 000 € na usługę:

## Usługa wymiany części eksploatacyjnych w agregatach wody lodowej Daikin

### OFERTA CENOWA NA

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
Dostawa wymiana filtra oleju	5	szt.				
Dostawa wymiana oleju sprężarki Daikin 5 x16= 80l, uruchomienie i usunięcie powstałych alarmów	1	kpl.				
<b>Razem:</b>						

#### Informacje dodatkowe:

1. Warunki (koszt) transportu:
2. Termin realizacji dostawy, wykonania usługi, roboty budowlanej:
3. Warunki gwarancji i płatności:
4. Oświadczenie o wyłączności dystrybucji na terenie Polski:
5. Referencje:
6. Termin ważności ofert:
7. W przypadku robót budowlanych i usług polegających na montażu urządzeń i wyposażenia, szczegółowe wyliczenia zawierające:
  - ceny i ilości poszczególnych materiałów, ceny i ilości robocizny, pozostałych kosztów składających się na oferowaną cenę (np. praca sprzętu, koszty dojazdu i transportu, zysk, ryzyko itp.)

.....

**Zamawiający:**  
**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR IM. DR. A. JURASZA**  
**W BYDGOSZCZY**  
**85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9; tel. (0-52) 585-40-00**  
**Fax (052) 585-40-76**  
**Strona internetowa <https://jurasza.umk.pl/>**  
**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na:

**„Usługa wymiany części eksploatacyjnych w agregatach wody lodowej Daikin,,**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje za wynagrodzeniem do realizacji zobowiązanie do wykonania usług w zakresie: **usługi wykonania wymiany 5 szt. filtrów oleju oraz 5 x 16l =80l oleju w sprężarkach wody lodowej Daikin znajdujących się w budynku H**
2. W ramach zobowiązań przyjętych na podstawie umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  - a) Wymiany części eksploatacyjnych w agregatach wody lodowej Daikin 1A, 1B, 2A, 2B, 3A w tym:
    - dostawy i wymiany filtrów oleju w ilości 5 szt. zainstalowanych w sprężarkach Daikin zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
    - dobór dostawa i wymiany oleju w ilości 5 x 16l łącznie 80 l. w sprężarkach Daikin zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
  - b) W pełni uruchomienia zestawów agregatów wody lodowej Daikin 1,2,3, w tym wyeliminowanie powstałych alarmów podczas uruchomienia.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) dokonać wizji lokalnej, zapoznać się z przedmiotem zamówienia,
  - b) zabezpieczyć miejsce podczas prowadzonych prac zarówno od strony elektrycznej jak i hydraulicznej,
  - c) uzgodnić dokładny termin realizacji prac z osobą wskazaną przez Zamawiającego, a wykonującą czynności powierzone specjalście ds. klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa,
  - d) powiadomić Dyspozytornię Zamawiającego o wykonywanych pracach z wyprzedzeniem 2 godzin,
  - e) wykonać rozruch trwający bezawaryjnie 7 dni dzień po zakończeniu czynności objętych przedmiotem umowy,
  - f) wpisać do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prac związanych z konserwacją i przeglądem,
  - g) wyłączyć z eksploatacji agregaty wody lodowej o, których mowa w paragrafie 1 **pkt2ust.a)** na łączny czas nie dłuższy niż 48h. Przy czym jedno-razowo może być wyłączona z ruchu jedna sprężarka zestawu.
  - h) Zamawiający zastrzega, że jego wymogiem jest objęte to, aby materiały tj. filtr i olej, konieczny do wykonania przedmiotu umowy były materiałami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości oraz oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania lub użycia. Materiały i części eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu

zamówienia muszą być materiałami oryginalnymi tj. pochodzącymi od producenta urządzeń, do których są przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta urządzeń,

- i) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i aktualnymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy.