

Re: Pytania do zapytania

Do Piotr Siemiński - MSM Group Sp. z o.o. <piotr.sieminski@msmgroup.pl>

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów opisanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia. Parametry urządzenia zostały dobrane zgodnie z przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi pomieszczenia.

z poważaniem Marek Potocki

Dnia 5 lutego 2019 o 11:37 Piotr Siemiński - MSM Group Sp. z o.o. napisał(a):

Dzień dobry

W nawiązaniu do ukazanego się ogłoszenia na: **Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego** proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Proszę o wskazanie producenta i typu dobranego urządzenia w zapytaniu.
2. W załączniku przedstawiamy Państwu naszą propozycję urządzenia, które byśmy chcieli zaproponować (ASYG36LMTA/AOYG36LMTA). Czy wyrażają Państwo zgodę na zamianę. Różnica w urządzeniach jest następująca:

Parametry	Państwa urządzenia	Nasza propozycja
Czynnik chłodniczy	R32	R410A
Klasa efektywności	A++	A+
Zakres temp. zewnętrznych	-20 do 48	-15 do 46
Wymiary j. wewnętrznej	340x1200x240	340x1150x280
Moc akustyczna j. zewnętrznej	67 dB	68 dB
Pilot	Przewodowy	Bezprzewodowy
Zasilanie	400V	230V

Swoją prośbę na zamianę kierujemy w związku z brakiem w ofercie urządzenia ściennego o takich parametrach. W ofercie posiadamy urządzenia o podobnych parametrach lecz w wersji ścienna-sufitowej.

Pozdrawiam

Piotr Siemiński



MSM Group Sp. z o.o.

86-200 Chelmno

Brzozowo, ul. Długa 11

kom. +48 502 990 836

tel. + 48 56 686 75 78

piotr.sieminski@msmgroup.pl

biuro@msmgroup.pl

NIP: 875-155-62-68, REGON: 341625109

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000523773;

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

z poważaniem

Marek Potocki

tel.885 115 617

Dział Utrzymania Infrastruktury

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

NIP: 554-22-31-069



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1

IM. DR. ANTONIEGO JURASZA

W BYDGOSZCZY

1937

image003.jpg (3 KB)